

令和4年度地域防災拠点活動記録シート

3

記入日 令和5年4月 日

運営委員会名		鴨志田緑小学校地域防災拠点	
委員長	金子 輝久	構成自治会 ・町内会	寺家町内会、鴨志田町内会、 鴨志田市営住宅、鴨志田緑、 鴨志田東・西団地自治会

活動状況についてご記入ください。

項目	自己評価(どれか1つチェックしてください)	今後の課題等
運営マニュアルの改正	■改正済 □改正作業中 □未着手	拠点運営マニュアル第5版を令和4年度に発行
避難場所運営方法等 打ち合わせ	■満足 □普通 □改善の余地有 □未実施	計3回の事務局委員の会議を通じ、ガソリン・灯油・ガス等の備蓄計画を立案し、消防署のアドバイスも取り入れてた防災訓練を実施
研修会講習会の開催	□満足 ■普通 □改善の余地有 □未実施	新規委員に対しての講習1回とりハーサル実施後、訓練を実施
防災訓練の実施	■満足 □普通 □改善の余地有 □未実施	令和4年度は、冬季の夕方・夜間に震災発生を想定した訓練を実施。照明や暖房機器の備蓄の妥当性の確認も実施(参加者61名)
防災リーダーの養成	□満足 □普通 ■改善の余地有 □未実施	事務局が中心となり防災拠点の運営をリードする体制が確立。今後は特に戸建て地域での安否確認と救出の体制完備が必要
その他	灯油の備蓄に関しては、鴨志田小学校の備蓄を借りる事とした。但し、大型暖房機が1台であり、計算上体育館全体では4台必要であり、ギャップの解消の検討が必要	

資機材の状態についてご記入ください。

発電機1	■異常なし □異常あり(症状:)
発電機2	■異常なし □異常あり(症状:)
発電機3	■異常なし □異常あり(症状:)
ガス式発電機1	■異常なし □異常あり(症状:)
ガス式発電機2	■異常なし □異常あり(症状:)
ガス式発電機3	□異常なし ■異常あり(症状:エンジンオイル漏れ:修復済み)
エンジンカッター1	■異常なし □異常あり(症状:オイル漏れ)
エンジンカッター2	■異常なし □異常あり(症状:オイル漏れ)
ガスかまど	■異常なし □異常あり(症状:避難訓練時故障した為、区経由で修復を実施)

学校から貸与されている鍵についてご記入ください。

	鍵名称	鍵番号	貸与本数	鍵所持者の役職
1	校門	JH-5	3本	事務局メンバーが管理 (三輪、奥田、野口)
2	図書室(外)	JH-412	1本	
3	図書室(内)	566D581	1本	
4	体育館(内)	9403C5ZUGP	1本	
5	防災備蓄庫	43AM3C007	4本	